

PYTANIA I ODPOWIEDZI – II

Nr postępowania: WS1942599460

Zawarcie Umowy Ramowej na zakup i dostawę nowych płyt drogowych o wymiarach 3000x1500x150mm.

L.p.	Pytanie Oferenta	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy koniecznie należy zastosować stal do wykonania siatki z oznaczeniem - Stal: St 500-b (brak możliwości uzyskania certyfikatu)?	Zamawiający dopuszcza dostawę płyt, których stal do wykonania siatki jest inna niż podana na rysunku w postępowaniu, a konkretnie B500A wraz z wymaganym certyfikatem.
2.	Czy możemy zastosować do wykonania siatki na płyty drogowe używając pręta żebrowanego zimnowalcowanego o oznaczeniu B500A?	Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania pręta o oznaczeniu B500A.
3.	Czy możemy w postępowaniu dostarczyć płyty zgodne z załączonym rysunkiem - uchwyty montażowe na wierzchołkach płyty- szt.4?	Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę płyt zaproponowanych przez Oferenta z uwagi na brak możliwości dokonania montażu z obecnie posiadanymi przez Zamawiającego płytami.
4.	Czy możemy w postępowaniu dostarczyć płyty zgodne z załączonym rysunkiem płyty i siatek dolnej i górnej a używanych przy ciągłej produkcji, zgodnie z IBDiM-KOT-2018/0267 i aktualizacją ?	Zamawiający informuje, iż płyty muszą spełniać wymagania, które są zawarte w opublikowanej dokumentacji przetargowej (rysunek) oprócz w/w udzielonych odpowiedzi dotyczących stali.
5.	Czy gwarancje bankowe ujęte w Umowie Ramowej nr 2024/04/00765 moglibyśmy zamienić na gwarancję ubezpieczeniową?	Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem wystawienia gwarancji według obowiązującego u Zamawiającego wzoru